(17)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku
PZ.5581.1.3.2020.PBe

Słupsk, 03 lipca 2020 r.

D.P.S. Machowinko
WPŁYNĘŁO
Dnia 08.07.2020
Ldz. 465 zał. [redacted]

[redacted]

Powiat Słupski
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1123 – zwanej dalej ustawą o PSP), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia następujących uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 12.02 ÷ 16.04.2020 r. w budynkach **Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,** których właścicielem jest Powiat Słupski z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. **Nie zabezpieczono przed zadymieniem klatki schodowej stanowiącej drogę ewakuacyjną w budynku pałacowym podlegającym DPS w Machowinku w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz regulacjach normowych do projektowania oddymiania.**

Powyższe zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków) stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi, gdyż występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi tj. nie zabezpieczono przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. Powyższe wynika z § 245 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 – zwanym dalej warunkami technicznymi) tj. w budynkach zawierających strefę pożarową ZL II należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu

lub służące do usuwania dymu, uruchamianymi samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.

Stosownie do § 2 warunków technicznych, przepisy tego rozporządzenia zasadniczo mają zastosowanie do projektowania, budowy, przebudowy oraz przypadków zmiany sposobu użytkowania budynków. Wyjątek wprowadza § 207 ust. 2 warunków technicznych, który stanowi, że przepisy tego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi.

2. Przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego o ponad 100% od długości określonych w przepisach techniczno-budowlanych w budynku pałacowym podlegającym DPS w Machowinko.

Wskazana nieprawidłowość stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi. Określa to § 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, zgodnie z którym podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku przekroczenia długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. Długość drogi ewakuacyjnej, mierzona jest wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej i obliczana od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku. Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej, co najmniej EI30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, z której wyjście powinno prowadzić na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. 1 warunków technicznych, a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej, co najmniej EI30.

Długość dojścia ewakuacyjnego zmierzona podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych z najdalej położonego pokoju zlokalizowanego w obrębie 2 kondygnacji nadziemnej budynku pałacowego do wyjścia głównego z obiektu wyniosła 32 m przy jednym kierunku ewakuacji. Wymiary określono na podstawie pomiaru w naturze przy użyciu dalmierza laserowego Bosch typ GLM 150. Zgodnie z § 256 ust. 3 warunków technicznych dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi przy jednym dojściu
10 m.

3. Brak wyposażenia w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku pałacowym podlegającym DPS w Machowinku.

Brak oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL II, stanowi zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, określającym sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynków, podstawę do uznania budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi.

Wobec powyższego zarządzający budynkiem w oparciu o § 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków posiada obowiązek zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w warunkach technicznych, które na podstawie § 207 ust. 2 stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, gdy zagrażają one życiu ludzi.

Określone w treści obowiązku wymaganie wyposażenia dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) wynika z wymagań § 181 ust. 3 pkt 2 lit. c warunków technicznych, który wymaga stosowania przedmiotowego oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

4. Brak zasięgu hydrantów wewnętrznych obejmującego w poziomie całą powierzchnię budynku pałacowego DPS Machowinko.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że budynek pałacowy DPS Machowinko został wyposażony w trzy hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 25 zlokalizowane na 1, 2 i 3 kondygnacji nadziemnej, a zasięg hydrantów w poziomie nie obejmuje całej powierzchni budynku. Ponadto stwierdzono brak hydrantów w obrębie piwnicy. Zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67) hydranty wewnętrzne muszą znajdować się na każdej kondygnacji budynku. Ponadto § 20 ust. ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia wskazuje, że zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych.

5. Nie przedłożono protokołu badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu sporządzonego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje dla budynku pałacowego DPS Machowinko.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone w przedmiotowym obiekcie wykazały, że budynek wyposażony został w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków przeciwpożarowy wyłącznik prądu zakwalifikowany został jako urządzenie przeciwpożarowe, a co za tym idzie przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

6. Brak zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania obowiązujących przepisów dla budynku pałacowego podlegającego DPS w Machowinku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030) drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku należy doprowadzić do obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II. Parametry dróg pożarowych zostały określone w § 12 ust. 2 do ust. 12 oraz § 13 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono brak zapewnienia wymaganych parametrów dla drogi pożarowej dla budynku pałacowego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Stwierdzono m.in.: lokalne zawężenia układu drogowego, zbliżenie drogi do budynku poniżej 5 metrów występowanie drzew pomiędzy ścianą budynku a układem drogowym.

7. Brak zabezpieczenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru budynku pałacowego podlegającego DPS w Machowinku.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego została określona w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, że w odległości poniżej 15 i 35 metrów m od budynku pałacowego DPS Machowinko, dla którego zapotrzebowanie wodne wynosi 20 dm^3/s zlokalizowano hydranty nadziemne posadowione na gminnej sieci wodociągowej. Kontrolowany przedłożył do wglądu protokół z dnia 30.01.2020 r. z badania wydajności, przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych sporządzony przez Pana Leszka Kubę, PPUH Zuprom Lulemino. W badaniu uzyskano wynik 4,5 dm^3/s.

8. Nie zabezpieczono przed zadymieniem klatki schodowej stanowiącej drogę ewakuacyjną w budynku „Rodzinka" podlegającym DPS w Machowinku w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz regulacjach normowych do projektowania oddymiania.

Powyższe zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi, gdyż występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi tj. nie zabezpieczono przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. Powyższe wynika z § 245 pkt 1 warunków technicznych tj. w budynkach niskich (N) oraz w budynkach średniowysokich (SW), zawierających strefę pożarową ZL II należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz

wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamianymi samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.

Stosownie do § 2 warunków technicznych, przepisy tego rozporządzenia zasadniczo mają zastosowanie do projektowania, budowy, przebudowy oraz przypadków zmiany sposobu użytkowania budynków. Wyjątek wprowadza § 207 ust. 2 warunków technicznych, który stanowi, że przepisy tego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi.

9. Zawężenie spocznika klatki schodowej w budynku „Rodzinka" podlegającym DPS w Machowinie powyżej jednej trzeciej szerokości określonej w przepisach techniczno-budowlanych.

W takcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono w budynku „Rodzinka" podlegającym DPS w Machowinie, że szerokość spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej jest mniejsza o ponad jedną trzecią od szerokości określonej w przepisach techniczno-budowlanych i wynosi 96 cm. Wymiary określono na podstawie pomiaru w naturze przy użyciu dalmierza laserowego Bosch typ GLM 150. Powyższa klatka stanowi pionową drogę ewakuacji w przedmiotowym budynku.

Wskazana nieprawidłowość stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi. Określa to § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, zgodnie z którym podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku zaniżenia szerokości spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. Określona w treści szerokość spocznika wynika z wymagań § 68 warunków technicznych, które stanowią, że minimalna szerokość spocznika powinna wynosić 1,5 m.

Stosownie do § 2 warunków technicznych, przepisy tego rozporządzenia zasadniczo mają zastosowanie do projektowania, budowy, przebudowy oraz przypadków zmiany sposobu użytkowania budynków. Wyjątek wprowadza § 207 ust. 2 warunków technicznych, który stanowi, że przepisy tego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi.

10. Brak wyposażenia w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku „Rodzinka" podlegającym DPS w Machowinku w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Brak oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL II, stanowi zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, określającym sposoby i warunki

ochrony przeciwpożarowej dla budynków, podstawę do uznania budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi.

Wobec powyższego zarządzający budynkiem w oparciu o § 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków posiada obowiązek zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w warunkach technicznych, które na podstawie § 207 ust. 2 stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, gdy zagrażają one życiu ludzi.

Określone w treści obowiązku wymaganie wyposażenia dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) wynika z wymagań § 181 ust. 3 pkt 2 lit. c warunków technicznych, który wymaga stosowania przedmiotowego oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

11. Składowanie materiałów palnych na drodze komunikacji ogólnej stanowiącej drogę ewakuacyjną w budynku „Rodzinka" podlegającym DPS Machowinko.

Powyższe stanowi naruszenie § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, zgodnie z którym zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości. Podczas prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono występowanie na korytarzu (drodze ewakuacyjnej) mebli wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

12. Brak zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania obowiązujących przepisów dla budynku „Rodzinka" podlegającego DPS w Machowinku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030) drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku należy doprowadzić do obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II. Parametry dróg pożarowych zostały określone w § 12 ust. 2 do ust. 12 oraz § 13 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono brak zapewnienia wymaganych parametrów dla drogi pożarowej dla budynku „Rodzinka" zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Stwierdzono m.in.: lokalne zawężenia układu drogowego nie zapewniono możliwości przejazdu samochodów bez cofania.

13. Brak zabezpieczenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru budynku „Rodzinka" podlegającego DPS w Machowinku.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego została określona w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono lokalizacji hydrantów zewnętrznych w odległości <75 m od budynku „Rodzinka", a kontrolowany nie wskazał innych źródeł wody umożliwiających pobór wody do zewnętrznego gaszenia pożaru spełniających wymagania Polskich Norm i wykonanych zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

14. Nieprawidłowości dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów DPS Machowinko. Ponadto instrukcja nie została umieszczona w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w DPS Machowinko przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Analiza zapisów instrukcji wykazała, że nie wskazano osoby opracowującej instrukcję posiadającej niezbędne kwalifikacje. Ponadto w dokumencie nie zawarto informacji wynikających z przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. m.in. w części graficznej rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, etatyzacji oznakowania bezpieczeństwa, kategorii zagrożenia ludzi, liczby osób na poszczególnych kondygnacjach, wskazania urządzeń przeciwpożarowych, przebiegu dróg pożarowych, odległości od obiektów sąsiadujących, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

W sposób jednoznaczny wynika z powyższego fakt konieczności aktualizacji zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a dodatkowo także zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków zapewnienia jej lokalizacji w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych.

INFORMACJE:

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które mogą powodować zagrożenie życia ludzi, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do zakazania eksploatacji obiektów lub ich części (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSP).
2. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 ustawy o PSP).
3. Materiałem dowodowym w sprawie jest protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych doręczony stronie w dniu 15.04.2020 r. (art. 77 § 4 k.p.a.).
4. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona może składać pisemne wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz wnioski dowodowe.

Po wykazanym powyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 §1 k.p.a.).

5. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy ul. Młyńskiej 2, 76-200 Słupsk, w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.
6. Strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

W przypadku usunięcia któregokolwiek z naruszeń przepisów przeciwpożarowych stwierdzonych podczas ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych proszę niezwłocznie powiadomić tut. organ.

KOMENDANT MIEJSKI
[redacted]

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.
Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.
Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątak

Otrzymują:
1. Powiat Słupski z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk,
2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku, Machowinko 3, 76-270 Ustka,
3. KM PSP w Słupsku- PZ-a/a.